

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б,
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском, Палласовском, Старополтавском районах"
Адрес места осуществления деятельности: 404121, Россия, Волгоградская область, г. Волжский,
ул. им. генерала Карбышева, д. 1
тел.: 31-76-33; факс: 31-73-73, E-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №14921 от 05.06.2025 г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба (образец): 1. Вода поверхностного водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, отобранная по договору № 299 от 24.04.2025г с Огородническое некоммерческое товарищество «Гмелинское» (Ю.А.: 404200, Волгоградская область, Старополтавский район, село Гмелинка, ул. Советская, 44, ИНН 3429030343) по адресу: Огородническое некоммерческое товарищество «Гмелинское», 404200, Волгоградская область, Старополтавский район, село Гмелинка, ул. Советская, 44:

- По санитарно-микробиологическим показателям СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III т.3.7.
- По санитарно-химическим показателям СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III т.3.13.

Врач по общей гигиене
должность

/Цветков Н.Е.
ФИО

подпись

Врач по общей гигиене
должность

/Талтагашев С.С.
ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-03-15, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 404121, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волжский, улица им. Генерала Карбышева, дом 1

Тел./факс: (8443) 31-76-33 / 31-73-73, E-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене

Должность лица, утверждающего документ

Л.В. Сворова

подпись

И. О. Фамилия

05.06.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14921 от 05.06.2025

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода поверхностного водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: Огородническое некоммерческое товарищество «Гмелинское»; юридический адрес: 404200, Волгоградская область, Старополтавский район, село Гмелинка, ул. Советская, 44; фактический адрес: 404200, Волгоградская область, Старополтавский район, село Гмелинка, ул. Советская, 44; ИНН 3429030343
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: акт отбора проб к договору № 299 от 24.04.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: Огородническое некоммерческое товарищество «Гмелинское»; 404200, Волгоградская область, Старополтавский район, село Гмелинка, ул. Советская, 44; ИНН 3429030343
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: Огородническое некоммерческое товарищество «Гмелинское»; 404200, Волгоградская область, Старополтавский район, село Гмелинка, ул. Советская, 44 (в/кран)
6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском, Палласовском, Старополтавском районах
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы (образца): 29.05.2025 13:30
8. Дата и время доставки пробы (образца): 29.05.2025 19:00
9. Код работы: ПК.Ст.3028.1

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
12. Дополнительные сведения: _____
Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - _____ Номер партии: - _____ Объем партии: - _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная лабораторная посуда, емкость из полимерных материалов
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер
Условия хранения: - _____
Другие сведения: - _____
Пробы (образцы) отобраны: фельдшером-лаборантом Имашевой А.К.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Сворова Л.В.
подпись _____ Фамилия И. О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.Ст.3028.1

Дата поступления в лабораторию: 29.05.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода поверхностного водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 619

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения, $(P=0,95)\pm\Delta$	Гигиенические нормативы не более	НД на методы испытаний
Сульфаты (сульфат-ионы)	мг/дм ³	37,63	7,53	500,0	ПНД Ф 14.1:2:159-2000 (изд. 2005 г.)
Хлориды	мг/дм ³	менее 10	х	350,0	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (изд. 2016 г.)
Нитриты (нитрит-ион)	мг/дм ³	0,036	0,018	3,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
Нитраты	мг/дм ³	менее 0,1	х	45,0	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)

* СанПиН 1.2.3685-21 раздел III т. 3.13

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения, $(P=0,95)\pm\Delta$	НД на методы испытаний
Сухой остаток (общая минерализация)	мг/дм ³	200,0	38,0	ПНДФ 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011 г.)
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	7,04	0,70	ГОСТ Р 55684-2013 (метод Б)

Дополнение к методике: Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 02.06.2025

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант	Суркова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.Ст.3028.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 29.05.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1.Вода поверхностного водного объекта для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 36

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	НВЧ 62	Не более 1000	МУК 4.2.3963-23
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	НВЧ 6	Не более 100	МУК 4.2.3963-23

*СанПиН 1.2.3685-21 раздел III.т.3.7

Дата выдачи результата испытаний: 31.05.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Биолог	Усатова Ж.Г.	
Фельдшер-лаборант	Безрукова М.А.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 2